




Примечание

1. Проектом предусмотрена установка оконных блоков со следующими эксплуатационными характеристиками:

Оконные блоки поливинилхлоридные - ОП, балконные дверные блоки поливинилхлоридные - ПБ;

- одинарной конструкции со стеклопакетом,
- по направлению открывания створок: внутрь помещения,
- с поворотно-откидным открыванием ПО,
- с системами самовентилиации СВ

Классы оконных блоков по эксплуатационным показателям:

- класс по показателю приведенного сопротивления теплопередачи - Б1 ($\text{min} R_{\text{пр}} = 0,60 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$)

- класс воздухопроницаемости и водопроницаемости А

(воздухопроницаемость - 5 $\text{мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$, водопроницаемость - 500 Па),

- класс звукоизоляции В (изоляция воздушного шума транспортного потока $\geq 31-33 \text{ дБА}$)

- класс по общему коэффициенту пропускания света А (0,5)

- класс по сопротивлению ветровым нагрузкам - В (800-999 Па)

2. Допускается установка оконных и балконных блоков отличных от приведенных в проекте, с эксплуатационными характеристиками не ниже приведенных в спецификации.

3. В комплект поставки поливинилхлоридных оконных блоков должны входить доски подоконные, оцинкованные водосливы, установка

монтажного уплотнения, запирающие приборы, петли, обеспечивающие

регулирование зазоров в приворах, фиксаторы открывания, позволяющие

регулировать угол открывания створки для обеспечения микропроветривания.

Для организованной естественной вентиляции в окнах с 1-го по 10-ый этаж во

всех помещениях (по одному в каждом помещении) предусмотреть

приточные оконные клапаны и ступенчатую систему микропроветривания.

Снаружи балконных дверей установить ручку и запелку.

4. Цвет оконных блоков - смотри раздел 789-15-2015-АР.Д.

5. Спецификация элементов заполнения оконных проемов и продухов смотри

лист 43.

6. Оконные и витражные конструкции изготавливать после уточнения фактических размеров.

7. Рисунок оконных и балконных блоков носит рекомендательный характер.

09.12.2022г.

789-15-2015 - АР

Свердловская область, г.Каменск-Уральский,
пересечение улиц Каменской и Героев Отечества

Жилой дом № 15
многоэтажной застройки

Стация

Лист

Листов

Р

39

Схема элементов заполнения
оконных проемов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Ведомость элементов заполнения оконных проемов

Марка	Поз.	Наименование	Кол.
O-1	ОК-1	Оконный блок	1
O-2	ОК-2	Оконный блок	1
O-3	БД-1	Балконный дверной блок	1
O-3	ОК-3	Оконный блок	1
O-4	БД-2	Балконный дверной блок	1
O-4	ОК-4	Оконный блок	1
O-5	ОК-5	Оконный блок	1
O-6	ОК-6	Оконный блок	1
O-7	ОК-7	Оконный блок	1
O-8	ОК-8	Оконный блок	1
O-9	ОК-9	Оконный блок	1
O-10	ОК-10	Оконный блок	1
O-11	ОК-11	Оконный блок	1

Свердловская область, г.Каменск-Уральский,
пересечение улиц Каменской и Героев Отечества

Жилой дом № 15
многоэтажной застройки

09.12.2022г.