

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №16 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-16-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

Выполнить работы по пробивке отверстий в ж/б венткоробах ВК и монтажу противопожарных люков в подготовленные отверстия, рабочий проект 789-16-2015-АС2 л.45 изм.12, л.46, л.47 изм.12, л.48 изм.12.

Наименование работ	Оси 1-2	Оси 2-3	Оси 4-5	Оси 5-7	Всего, шт.
Пробивка отверстия в ж/б венткоробе, размер 550х650 мм (взамен проектного размера 600х700 мм)	3	3	3	4	13
Монтаж накладных люков противопожарных. Обеспечить проем в чистоте при открытом люке 500х600 мм.	3	3	3	4	13

1. Выполнить пробивку отверстий в ж/б венткоробах ВК1. Применить методы и инструменты, исключающие незапланированное обрушение конструкций и появление трещин.
2. Выполнить монтаж противопожарных накладных люков с пределом огнестойкости EI 30. Применить люк заводского производства ООО «НеоКрил» (специалист по реализации Александра Дроздова 8-912-641-48-57, avz.neokril@mail.ru), либо иного производителя с аналогичными характеристиками.
3. Обеспечить проем в чистоте при открытом люке 500х600 мм.
4. В монтажном узле применить противопожарное заполнение негорючими материалами, противопожарной пеной, термоактивной лентой и противодымным уплотнителем. Швы между люком и камерой статистического давления (ж/б венткороб ВК1) должны быть герметичны.
5. На примененные материалы и изделия предоставить паспорта качества и сертификаты соответствия.

Планируемый график выполнения работ:

28 дней - с 01.04.2023г. по 28.04.2023г.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование ограждения, вес, кг	Всего	Цена за ед.	Сумма, руб.
Пробивка отверстия в ж/б венткоробе, размер 550х650 мм	13		
Монтаж люков противопожарных	13		
Люк противопожарный (указать производителя и марку)	13		
ВСЕГО:			
В т.ч. НДС 20%			

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.