

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВЫЙ ДОМ»

454081, г. Челябинск, ул. Механическая, дом 8
ИНН 7452035298, р/с 40702810772190110170 в Челябинском отделении № 8597
ПАО Сбербанк, к/с 30101810700000000602, БИК 047501602, КПП

Исх. № 2022/03/52

от 04.03 2022 г.

Директору
ООО «КБ Строительные технологии»
О.В. Боброву
адрес эл. почты: info@1kb.ru

Объект: «Многоквартирный жилой дом №14,15,16
(стр.) г. Каменск-Уральский»

Уважаемый Олег Викторович!

В соответствии с возможностью применения для электропроводок в чердачных помещениях трубы ПВХ вместо трубы стальной, подтвержденной согласованием ГИП КБ «Строительные технологии» от 02.03.2022 на письме ООО «Новый дом» исх. № 2022/01/18: Просим Вас внести соответствующие изменения в проектную документацию объектов: жилой дом №14, №15, №16.

Указанные изменения позволят Заказчику снизить стоимость электромонтажных работ.

/ Директор

Ю. Л. Молодцев


Согласовано.

30.03.2022г.

(Подпись)
Сидорова Р.Р.

ВХ. № 87 9 МАР 2022

Белоус Алексей Геннадьевич
8-902-602-96-75
kpd238@mail.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Электроэнергетические системы и сети от проекта до включения

Иск. № 13 от 19.01.2022г.

ООО «КПД Заказчик»
Директору
Молодцеву Ю.Л.

Уважаемый Юрий Леопидович!

Для завершения работ по договору №018-5 от 12.08.2021г. по монтажу электроосвещения кровельного чердачного помещения по объекту: «Жилой дом №5(стр.) по ул. Бульвар Комсомольский, г. Каменск - Уральский», шифр: 941 - 2020 - ЭО, прошу согласовать:

1. Замену трубы стальной д25мм на трубу ПВХ жесткая д25мм не поддерживающая горение, производства «ДКС», «ИЭК», и т.д.
 2. Замену трубы стальной д25мм на Металлопластик РЗ-ЦХ, РЗ-Ц-ПВХ.
- Без внесения изменения в сметную стоимость.

Директор

Янцов А.М.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВЫЙ ДОМ»

454081, г. Челябинск, ул. Механическая, дом 8
ИНН 7452035298, р/с 40702810772190110170 в Челябинском отделении № 8597
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810700000000602, БИК 047501602, КПП

Исх. № 2021/01/18
от 20.01.2021 г.

Директору
ООО «КБ Строительные технологии»
О.В. Боброву
адрес эл. почты: info@lkb.ru

Объект: «Многоквартирный жилой дом №5 (стр.)
г. Каменск-Уральский»

Уважаемый Олег Викторович!

Направляем Вам в работу письмо ООО «ЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ» исх. № 13 от 19.01.22.
Просим рассмотреть возможность замены материала трубы и выполнить корректировку
проекта 941-2020-90

Приложение:

1. письмо ООО «ЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ» исх. № 13 от 19.01.22

Директор

Ю.Л. Молодцев

Согласовано без высших
пределений в проект
С.С. Сидорова (Р.Р.)
02.03.2022г.