

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, № 14А г. Курган, Курганской области» шифр проекта 970-2-2021 «КБ «Строительные технологии».

Работы:

Выполнить работы по устройству утепления полов в помещениях, размещенных на 1-ом этаже. Утепление выполнять со стороны 1-го этажа.

1. Полы 1-го этажа в жилых помещениях (квартирах)

1.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(м*°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.

1.2 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4х160...180(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.

1.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 - 98 - толщиной 40 мм.

2. Полы в санузлах квартир

2.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить обмазанную гидроизоляцию типа Bergauf Hidrostop с заходом на стены на 150 мм (либо аналог.)

2.2 Выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(мх°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.

2.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М100 с микрофиброй по ГОСТ 28013 — 98 - толщиной 40 мм.

Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола смежных помещений.

3. Полы над помещениями ИТП в осях 1-2 и 6-7.

3.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку пароизоляции из наплаваемых материалов - 2 слоя Бикроста с заведением на стены на высоту укладки утеплителя.

3.2 Выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(м*°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.

3.3 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4х160... 180(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.

3.4 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 -98 толщиной 40 мм.

4. Полы в помещениях электрощитовых и тамбурах электрощитовых в осях 2-3 и 3-4

4.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку полужесткой базальтовой плиты ППЖ-200 - толщиной 70 мм.

4.2 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4х160... 180(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.

4.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 - 98 толщиной 40 мм.

Предесмотреть проем в стяжке в месте прохода электрокабелей.

5. Комната уборочного инвентаря (КУИ) в осях 2-3 1этаж.

5.1 Перед устройством стяжки, выполнить монтаж демпферной ленты 4* 160... 180(11) мм по периметру помещения.

5.2 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить стяжку из цементно - песчаного раствора М -150с микрофиброй по ГОСТ 28013-98 толщиной 40 мм.

Работы выполнять в соответствии с требованиями, установленными для полов в помещениях жилых зданий СП 54.13330.2022, СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011.

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола должны составлять не более 4 мм.

Предусмотреть проем в стяжке в месте прохода электрокабелей

Планируемый график выполнения работ:

с 01.08.2023г. по 30.08.2023г.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование ограждения, вес, кг	Всего, м2	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Полы 1-го этажа в жилых помещениях			
Полы в санузлах квартир			
Полы над помещениями ИТП в осях 1-2 и 6-7			
Полы в помещениях электрощитовых и тамбурах электрощитовых в осях 2-3 и 3-4			
Комната уборочного инвентаря (КУИ) в осях 2-3 1этаж			
ВСЕГО:			
В т.ч. НДС 20%			

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен) с указанием «пирога»;
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.